

 CPA ADITIVOS <small>CALIDAD PARA TU PROYECTO</small>	CPA ADITIVOS GROUP S.A.C.	1899-09-NOV2024-CPADITIVOS
	CERTIFICADO DE CALIDAD	FECHA DE EMISIÓN 9 de Noviembre de 2024

DATOS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	MEMBRANA C CPA	FECHA DE PRODUCCIÓN	9 de Noviembre de 2024
N° LOTE	1644-09112014-MBCPA	TIEMPO DE ALMACENAJE	12 Meses
PRESENTACIÓN	Balde - 5 gal.	ASTM	ASTM C309 CLASE TIPO 1- Especificación de compuestos líquidos formadores de membranas para el curado del concreto.


DESCRIPCIÓN DEL CERTIFICADO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ITEM	CARACTERISTICAS	METODO DE INSPECCIÓN	RESULTADOS	REQUISITOS	
				Rango de Aceptación	Norma Tecnica
1	ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO	OK	-
2	COLOR	VISUAL	BLANCO/INCOLORO	OK	-
3	DENSIDAD	DENSIMETRO (KG/LT)	1.03	+/- 0.03	ASTM D-1475
4	OLOR	OLFATO	INOLORO	OK	-
5	Ph	PhMETRO	8.00	7.5 a 8.5	
6	PERDIDA MÁX. DE AGUA	%	0.05	OK	ASTM C309
7	VIDA UTIL	VISUAL	12	MESES	

NOTA

Este certificado muestra las características del lote indicado, confirmando que este producto cumple con lo especificado por las normas que se han tomado como referencia.

CLIENTE	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES JOSELITO EIRL	 CPA ADITIVOS GROUP S.A.C <small>T.C.B. LAB PEDRO C. SANDOVAL MEDINA</small> <small>CONTROL DE CALIDAD - LABORATORIO</small> CPA ADITIVOS
OBRA	CANALES REGADIO - CHULIBAYA ILABAYA GORE TACNA	
N° DE GUIA	EG07-3667	

