



CPA ADITIVOS GROUP S.A.C. CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO:	JUNTAFLEX 30-40 CPA	FECHA EMISION CERTIFICADO	03/07/2026	N° LOTE	20260705564488
-----------	---------------------	---------------------------	------------	---------	----------------

UNIDAD MEDIDA	Galón (A+B)	TIEMPO ALMACENAJE MAXIMO	24 MESES	FECHA DE PRODUCCION	03/07/2026
Norma tecnica de referencia	ASTM C-920-18 (Tipo M, Grado NS) Y ASTM C-1247-09			FECHA DE VENCIMIENTO	04/07/2028

ESPECIFICACIONES					
ITEM	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	UNIDAD	RESULTADOS	REQUISITOS	
				Rango de Aceptacion	Normas tecnicas
1	Base Química	N.A	POLIURETANO	-	cc.cpa
2	PARTE A - Masilla Flexible COLOR GRIS	KG	0.75		cc.cpa
3	PARTE B - Catalizador COLOR CARAMELO	KG	0.25	-	cc.cpa
4	Dureza Shore	DUROMETRO	38	25 a 50	ASTM 2240
5	Elongación	%	650	600 - 655	ASTM D412
6	Modulo de Elasticidad	Mpa.	0.4	0.35 - 0.45	ASTM D412
7	Temperatura de Servicio	°C	-40 a 90	-40 °C a 90 °C	cc.cpa
8	Resistencia al Degarro (Ruptura)	Lb/pulg.	49	46 - 52	ASTM D 624

Este certificado muestra las características promedio típicas del lote indicado, confirmando que este producto cumple con lo especificado por las normas que se han tomado como referencia. Cumpliendo su función para lo que ha sido adquirido.

producto 100% peruano, compíralo al Perú

CLIENTE:	DAIVAL AGRO-FER PERU E.I.R.L.
PROYECTO:	PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
GUIA N°	EG04-00015565




PEDRO MORE COVENAS
CONTROL DE CALIDAD
CPA ADITIVOS GROUP SAC